

# SOLICITUD DE INFORMACIÓN P3-00-02-D104

02/09/2014

---


## PROCESO DE LICITACIÓN

Construcción y Montaje




**OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO  
SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV  
ENCUENTRO-LAGUNAS**

Queda prohibida la reproducción total o parcial (edición, copia, inclusión en película cinematográfica, video, o cualquier otra forma de fijación), comunicación en forma pública (ejecución de concursos, representación, declamación, radiodifusión sonora o audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, etc.), transformación (traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación) y distribución (venta, arrendamiento o alquiler e importación) de la información contenida.

	<b>SOLICITUD DE INFORMACIÓN</b> <b>PROCESO DE LICITACIÓN</b> <b>OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV</b> <b>ENCUENTRO-LAGUNAS</b>		<b>P3-00-02-D104</b>	
			<b>Rev.</b>	<b>0</b>
			<b>Fecha</b>	<b>02-09-2014</b>

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1.</b>	<b>GENERALIDADES.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACIÓN SOLICITADA.....</b>	<b>1</b>

 <b>INTERCHILE</b>	<b>SOLICITUD DE INFORMACIÓN</b>		<b>P3-00-02-D104</b>	
	<b>PROCESO DE LICITACIÓN</b>		<b>Rev.</b>	<b>0</b>
	<b>OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS</b>		<b>Fecha</b>	<b>02-09-2014</b>

**Proyecto: Obra de Ampliación**  
**Tendido de Segundo Circuito 2x220 kV Encuentro – Lagunas**

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

**1. GENERALIDADES**

En relación a la oferta técnica (sobre No. 2) presentada en el proceso de licitación de la obra “Tendido Segundo Circuito Línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas”, se verificó parcialmente la información técnica del siguiente proponente:


- Asociación SIEMENS – EDEMSA

Mediante la presente solicitud de información, el proponente deberá enviar su respuesta a través de una carta firmada por el representante legal del proponente, a las oficinas de INTERCHILE ubicadas en Cerro el Plomo 5630, piso 18, oficina 1801, Las Condes, más tardar el día viernes 5 de septiembre de 2014. Junto con la carta, se deberá adjuntar un CD o DVD con la información en formato digital y editable. Además, en el plazo señalado anteriormente, deberá hacer llegar una copia de la respuesta señalada, al correo electrónico [Licitaciones@InterChileSA.com](mailto:Licitaciones@InterChileSA.com).

**2. INFORMACIÓN SOLICITADA**

2.1. Según lo indicado en el numeral 5.4 de las Instrucciones a los proponentes, y asegurando que los suministros cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto, se solicita entregar en los formatos de INTERCHILE (incluidos en el Anexo A de las Bases Técnicas), todas las características técnicas de los suministros y equipos ofrecidos en la oferta Técnica presentada, a excepción de los siguientes que ya fueron entregados:

- Desconectores
- Aisladores de pedestal
- Interruptores
- Pararrayos
- Trampas de Onda
- Transformadores de Corriente
- Transformadores de Potencial

	<b>SOLICITUD DE INFORMACIÓN</b> <b>PROCESO DE LICITACIÓN</b> <b>OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV</b> <b>ENCUENTRO-LAGUNAS</b>	P3-00-02-D104	
		Rev.	0
		Fecha	02-09-2014


La información solicitada es la siguiente:

Códigos	Descripción
P3-00-02-D022	Características Técnicas Garantizadas - Estructuras Metálicas
P3-00-02-D023	Características Técnicas Garantizadas -Equipos Telecomunicaciones
P3-00-02-D024	Características Técnicas Garantizadas SAS
P3-00-02-D025	Características Técnicas Garantizadas Cables de Fuerza y Control
P3-00-02-D026	Características Técnicas Garantizadas Equipos de Patio (solo estructura de Interruptores y material de conexión)
P3-00-02-D027	Características Técnicas Garantizadas Sistema de medida
P3-00-02-D029	Características Técnicas Garantizadas - Gabinetes de Agrupamiento
P3-00-02-D030	Características Técnicas Garantizadas Relés de Protecciones
P3-00-02-D051	Características Técnicas Garantizadas Conductor de fase
P3-00-02-D053	Características Técnicas Garantizadas Aislador de vidrio
P3-00-02-D055	Características Técnicas Garantizadas Herrajes y accesorios Conductor
P3-00-02-D057	Características Técnicas Garantizadas Sistema de Amortiguamiento

2.2. Se solicita entregar diligenciado el documento P3-00-02-D032 "Lista de Repuestos" formato de INTERCHILE incluido en el Anexo A de las Bases Técnicas. Lo anterior es solicitado en el numeral 4.3 de las bases Técnicas:

#### **4.3. REPUESTOS.**

El listado de repuestos para equipos para las subestaciones Encuentro y Lagunas se detalla en documento P3-00-02-D032, el cual deberá proponer y diligenciar el proponente e incluir en los costos de su oferta.

	<b>SOLICITUD DE INFORMACIÓN</b> <b>PROCESO DE LICITACIÓN</b> <b>OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV</b> <b>ENCUENTRO-LAGUNAS</b>	P3-00-02-D104	
		Rev.	0
		Fecha	02-09-2014

2.3. Se solicita confirmar que los transformadores de corrientes de 220 kV ofrecidos cumplirán con las especificaciones técnicas en el sentido que el cambio de relación de transformación se hace a nivel secundario y no primario.

Se firma en Santiago de Chile, a 2 de Septiembre de 2014




---

AQUILES VARGAS FUENZALIDA  
Representante Legal  
INTERCHILE S.A.