

# SOLICITUD DE INFORMACIÓN P3-00-02-D105

02/09/2014

---

## PROCESO DE LICITACIÓN


Construcción y Montaje



INTERCHILE

**OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO  
SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV  
ENCUENTRO-LAGUNAS**


Queda prohibida la reproducción total o parcial (edición, copia, inclusión en película cinematográfica, video, o cualquier otra forma de fijación), comunicación en forma pública (ejecución de concursos, representación, declamación, radiodifusión sonora o audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, etc.), transformación (traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación) y distribución (venta, arrendamiento o alquiler e importación) de la información contenida.

	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	P3-00-02-D105	
	PROCESO DE LICITACIÓN	Rev.	0
	OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS	Fecha	04-09-2014

## TABLA DE CONTENIDOS

1.	GENERALIDADES.....	1
2.	INFORMACIÓN SOLICITADA.....	1



	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	P3-00-02-D105	
	PROCESO DE LICITACIÓN	Rev.	0
	OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS	Fecha	04-09-2014

**Proyecto: Obra de Ampliación**  
**Tendido de Segundo Circuito 2x220 kV Encuentro – Lagunas**

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

**1. GENERALIDADES**

En relación a la oferta técnica (sobre No. 2) presentada en el proceso de licitación de la obra “Tendido Segundo Circuito Línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas”, se verificó parcialmente la información técnica del siguiente proponente:

- Asociación SIEMENS – EDEMSA

Mediante la presente solicitud de información, el proponente deberá enviar su respuesta a través de una carta firmada por el representante legal del proponente, a las oficinas de INTERCHILE ubicadas en Cerro el Plomo 5630, piso 18, oficina 1801, Las Condes, más tardar el día viernes 5 de septiembre de 2014. Junto con la carta, se deberá adjuntar un CD o DVD con la información en formato digital y editable. Además, en el plazo señalado anteriormente, deberá hacer llegar una copia de la respuesta señalada, al correo electrónico [Licitaciones@InterChileSA.com](mailto:Licitaciones@InterChileSA.com).

**2. INFORMACIÓN SOLICITADA**

Se requiere se confirme, aclare y complemente el cumplimiento de las características técnicas requeridas en las Bases de Licitación, de los siguientes suministros:

**a) Aislador de vidrio o porcelana de 160 kN:**


La distancia mínima de fuga requerida es de 439 mm, la ofrecida es de 375 mm.  
 Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

**b) Cadena de suspensión en I sencilla:**


La carga última de rotura requerida es de 160 kN, la ofrecida es de 140 kN. El acoples requerido es IEC 16, el ofrecido es ANSI 52.5.  
 Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

**c) Cadena de suspensión en I sencilla estabilizadora:**

El acoples requerido es IEC 16, el ofrecido es ANSI 52.5.  
 Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	P3-00-02-D105	
	PROCESO DE LICITACIÓN	Rev.	0
	OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS	Fecha	04-09-2014

- d) Cadena de suspensión en I sencilla con contrapeso:**  
El acoples requerido es IEC 16, el ofrecido es ANSI 52.5.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- e) Cadena de suspensión doble en II:**  
La carga última de rotura requerida es de 2x160 kN, la ofrecida es de 200 kN. No indica si cumple con el acople requerido IEC 16.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- f) Cadena de suspensión doble en II con contrapesos:**  
La carga última de rotura requerida es de 2x160 kN, la ofrecida es de 200 kN. No indica si cumple con el acople requerido IEC 16.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- g) Cadena de retención sencilla:**  
La carga última de rotura requerida es de 210 kN, la ofrecida es de 200 kN. El acoples requerido es IEC 20, el ofrecido es ANSI 52.8.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- h) Cadena de retención sencilla con extensión:**  
La carga última de rotura requerida es de 210 kN, la ofrecida es de 200 kN. El acoples requerido es IEC 20, el ofrecido es ANSI 52.8.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- i) Cadena de retención doble:**  
La carga última de rotura requerida es de 2x210 kN, la ofrecida es de 240 kN. El acoples requerido es IEC 20, el ofrecido es ANSI 52.8.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- j) Cadena de retención doble con extensión:**  
La carga última de rotura requerida es de 2x210 kN, la ofrecida es de 220 kN. El acoples requerido es IEC 20, el ofrecido es ANSI 52.8.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.
- k) Grapas de suspensión para conductor de fases**  
No especifica la norma de fabricación, debe ser IEC61284.  
Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	P3-00-02-D105	
	PROCESO DE LICITACIÓN	Rev.	0
	OBRA DE AMPLIACIÓN TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS	Fecha	04-09-2014

**l) Grapas de retención para conductor de fases**

No especifica la norma de fabricación, debe ser IEC61284. La grapa requerida es tipo compresión, la ofrecida es pistola.

Se solicita Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

**m) Empalmes para conductor de fases:**

No se enviaron las características técnicas.

Se solicita el envío de las características técnicas requeridas o Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

**n) Camisas de reparación.**

No se enviaron las características técnicas.

Se solicita el envío de las características técnicas requeridas o Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.

**o) Varillas de blindaje:**

No se enviaron las características técnicas.

Se solicita el envío de las características técnicas requeridas o Confirmar que se cumplirá con las características técnicas requeridas.


---

 AQUILES VARGAS FUENZALIDA  
 Representante Legal  
 INTERCHILE S.A.

*R.*